



Apto 403 - Condomínio Europa
Rua Marquês do Pombal, n° 1063, Auxiliadora

1 – OBJETIVO

O presente laudo foi solicitado pela proprietária Sra Aline Baseggio, do apartamento 403, condomínio Europa, logradouro Rua Marquês do Pombal, nº 1063, bairro Auxiliadora no intuito de viabilizar a instalação de uma churrasqueira no seu apto.

Este laudo caracteriza-se pela inspeção predial existente do local que será alterado, bem como a descrição de toda a sequência construtiva, desde seu estado atual até a vedação do local, sem que haja qualquer alterações e/ou manifestações patológicas no restante do condomínio.

2 – RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: I9 Engenharia & Consultoria – CREA: 228865

CNPJ: 29.080.860/0001-64

Responsável técnico: Maurício da Silva Pedroso – CREA: 134465

Engenheiro Civil

3 – PRODUTO



A churrasqueira será instalada na cozinha do apto. É composta por chapa metálica, fixa na parede, de marca Metávila, com referência CHR 122, código CPM650, na cor preta.

3.1 Características do produto

- Possui registro de saída de fumaça;
- Corpo em chapa de aço;
- Revestida internamente com plaquetas refratárias;
- Sistema de suporte para espetos;
- Para a fixação parafusos e buchas;
- Não precisa acabamento ou revestimento;
- Dimensões da churrasqueira (mm): 500 x 1000 x 450 (LxAxP)
- Dimensões da boca (mm): 435 x 295
- Obtém 2m de canos, suporte de fixação e chapéu tipo chinês.

4 – INSTALAÇÃO

- Para a instalação da mesma, será necessário a retirada a telha correspondendo ao local desejado.



A chaminé do apartamento sairá neste local, ultrapassando apenas 20 cm a cima da telha.




- O furo para passagem da chaminé será executado na laje com equipamento industrializado, no diâmetro correspondente ao cano.



- Para evitar possíveis vazamentos e infiltrações, será confeccionado uma algeroz ou rufo em todo o entorno do cano da churrasqueira, sendo utilizado selante acrílico garantindo a eficiência e estanqueidade do mesmo.

Exemplo de algeroz



5 – GARANTIA

- **Os serviços executados para a instalação da churrasqueira terão garantia da Empresa I9 Engenharia & Consultoria.**
- **Não terá nenhum tipo de alteração na área do condomínio.**